

JE POCOS

PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E TESTE DE VAZÃO

TELEFAX: (37)3321-6910 – 9945-9354 E-mail: jepocos@yahoo.com
 CNPJ: 12.239.341/0001-01 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUN.: 9.008.459
 RUA RAFAEL SORAGGI, 372 – SANTA LUZIA – CEP: 35570-000 – FORMIGA – MG

TESTE DE BOMBEAMENTO

Cliente: CODEPETRO LTDA – POSTO AVENIDA CNPJ: 17.450.057/0001-95
 Endereço: Av Magalhães Pinto, nº 850, bairro B. Brasília Cidade: Arcos
 Telefone: 37– 3351-1050 Cep: 38900-000

DADOS DO POÇO

Profundidade: 150m
 Nível estático: 12 m
 Nível dinâmico: 44 m
 Vazão: 5.425L/h
 Saliência:
 Diâmetro: 6"

EQUIPAMENTO DE TESTE

Tipo: compressor 40psi
 Tubo de extração d'água: 2"
 Tubo de injeção de ar: 3/4
 Hora de início: 12:15hs Data: 31/01/2011
 Hora de término: 12:15hs Data: 01/02/2011

REBAIXAMENTO DO NÍVEL E TESTE**DE VAZÃO****RECUPERAÇÃO**

Tempo (seg)	Hora	N. D. (m)	Vazão (m³/h)	Tempo (seg)	Hora	N. D. (m)	Vazão (m³/h)	Tempo (min)	N. A.
104	12:15	12	7.615	151	22:00	44	5.425	2.48	
127	12:30	25	6.236	151	23:00	44	5.425		
134	12:45	28	5.910	151	24:00	44	5.425		
139	13:00	29	5.697	151	01:00	44	5.425		
145	13:15	35	5.460	151	02:00	44	5.425		
146	13:30	38	5.425	151	03:00	44	5.425		
151	13:45	42	5.425	151	04:00	44	5.425		
151	14:00	44	5.425	151	05:00	44	5.425		
151	14:15	44	5.425	151	06:00	44	5.425		
151	14:30	44	5.425	151	07:00	44	5.425		
151	14:45	44	5.425	151	08:00	44	5.425		
151	15:00	44	5.425	151	09:00	44	5.425		
151	16:00	44	5.425	151	10:00	44	5.425		
151	17:00	44	5.425	151	11:00	44	5.425		
151	18:00	44	5.425	151	12:00	44	5.425		
151	19:00	44	5.425	151	12:15	44	5.425		
151	20:00	44	5.425						
151	21:00	44	5.425						

OBSERVAÇÕES: Vazão encontrada 5.425L/H 44 segundos. Medição em tambor tipo americano de 220 litros. Nível dinâmico estabilizado às 14:00hs

Responsável pelo serviço

José Eustáquio de Carvalho
 José Eustáquio de Carvalho

Ajudante

Alexandre Nicolau de Carvalho
 Alexandre Nicolau de Carvalho